

## Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2021r.

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI [min/odb/rok]	Planowana	58,47826087	58,47826087
	Nieplanowana	0	0
SAIFI [ilość przerw/odb/rok]	Planowana	0,173913043	0,173913043
	Nieplanowana	0	0
MAIFI [ilość przerw]		0	
Ogólna liczba odbiorców stan na 31-12-2021r.		23	

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich

MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

**W ciągu 2021 roku w obszarze sieci dystrybucyjnej OSDn nie odnotowano przerw nieplanowanych krótkich, długich, bardzo długich, przerw katastrofalnych w dostarczaniu energii elektrycznej do Odbiorców. W zakresie przerw planowanych wystąpiły tylko przerwy długie wynikające z planowanych przeglądów i remontów pól zasilających Podmioty na napięciu 6 kV.**

PREZES ZARZĄDU  
  
Tomasz Szatkowski