

**Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu  
energii elektrycznej w 2020r.**

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI [min/odb/rok]	Planowana	81,65217391	81,65217391
	Nieplanowana	0	0
SAIFI [ilość przerw/odb/rok]	Planowana	0,21739304	0,21739304
	Nieplanowana	0	0
MAIFI [ilość przerw]		0	
Ogólna liczba odbiorców stan na 31-12-2020r.		23	

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich

MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

**W ciągu 2020 roku w obszarze sieci dystrybucyjnej OSDn nie odnotowano przerw nieplanowanych krótkich, długich, bardzo długich, przerw katastrofalnych w dostarczaniu energii elektrycznej do Odbiorców. W zakresie przerw planowanych wystąpiły tylko przerwy długie.**

**PROKURENT**  
*Wojciech Kordel*