



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp. z o.o.
26 – 200 Końskie, ul. Armii Krajowej 5
Tel. (41) 375 - 47 – 00 NIP 6581985063
e-mail: zec.konskie@pro.onet.pl REGON 366382707

Załącznik nr 1 do Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Końskie dn.

.....
(Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu przyłączanego)

.....
(Ulica, nr domu, nr mieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

Tymczasowe warunki przyłączenia nr dla podmiotu VI grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przyłączanego do sieci:

.....
.....

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na złożony wniosek na wniosek z dnia określa się następujące warunki przyłączenia:

1. **Miejsce przyłączenia stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PEC w Końskich Sp. z o.o. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:**
2. Zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w skrzynce.....
3. **Moc przyłączeniowa: 14 kW – zasilanie tymczasowe.**
4. **Rodzaj przyłącza:** trójfazowe napowietrzne.
5. **Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:** brak.
6. **Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:**
7. Podmiot Przyłączany wykonuje na własny koszt wykonuje tymczasowe przyłącze przewodem AsXS_n 4x16mm² od skrzynki zainstalowanej przez PEC w Końskich do skrzynki bezpiecznikowej zainstalowanej
Po zakończeniu budowy budynku na terenie działkach przez Podmiot Przyłączany i przedstawieniu protokołów z pomiarów instalacji odbiorczej tymczasowe zasilanie zostanie odłączone i zastąpione przyłączem docelowym zgodnie z umową o przyłączenie i technicznymi warunkami przyłączenia mocy docelowej.
8. **Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego:**
.....
9. **Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:**
 - a) Układ pomiarowo-rozliczeniowy wraz ze skrzynką pomiarową i zabezpieczeniem głównym dostarcza i instaluje PEC w Końskich Sp. z o.o. Układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PEC w Końskich Sp. z o.o..

- b) Do pomiaru energii wykorzystać bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i biernej.
 - c) Licznik energii elektrycznej powinien posiadać klasę dokładności nie gorszą niż A lub 2 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej.
 - d) Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania.
10. **Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego przedlicznikowego: zabezpieczenie 25A** w skrzynce z układem pomiarowo-rozliczeniowym.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\text{tg}\varphi = 0,3$.
13. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
14. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
15. Informacje dodatkowe:
- a) warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - b) realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
- PEC w Końskich Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Sporządził:

Zatwierdził: